



**PREZES
URZĘDU OCHRONY
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW**

DUN-80-62/03(14)ARK/249

Warszawa, dn. 27 sierpnia 2003 r.

Decyzja nr 21/2003

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 r., z 2001 r. Nr 49, poz. 509 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu w związku z przepisami ustawy z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 15, poz. 179 oraz z 2002 r. Nr 166, poz. 1360) w sprawie wprowadzanych do obrotu przez „ZeXt” N. Kaszuba, M. Zając, J. Zając Spółka Jawna z siedzibą w Sulejówku - Miłosnej nadmiarowych wyłączników instalacyjnych, sieciowych, wkrętkowych S101L 16A i S101L 20A produkcji tajwańskiej, umarza się postępowanie administracyjne.

Uzasadnienie

Główny Inspektor Inspekcji Handlowej w piśmie z dnia 28 czerwca 2002 r. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), pełniącego funkcję Administratora krajowego systemu informowania o produktach niebezpiecznych (KSIPN), o produktach niebezpiecznych w postaci nadmiarowych wyłączników instalacyjnych, sieciowych, wkrętkowych S101L 16A i S101L 20A. Produkty te zostały wprowadzone do obrotu przez przedsiębiorcę „ZeXt” N. Kaszuba, M. Zając, J. Zając sp.j. z siedzibą w Sulejówku - Miłosnej. Z powiadomienia wynikało, że w opinii Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej wyłączniki te nie spełniają jednej z podstawowych funkcji instalacji elektrycznej jaką jest ochrona instalacji i jej użytkowników przed skutkami zwarć i przeciążeń i stwarzają zagrożenie powstania pożaru. Podstawą do tego stwierdzenia były wyniki badań przeprowadzonych przez Biuro Badawcze ds. Jakości Stowarzyszenia

Elektryków Polskich (BBJ SEP) w Warszawie, w dniu 11 kwietnia 2002 r. Z powiadomienia wynikało, że w dniu 15 marca 2002 r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej (WIIH) w Warszawie wydał decyzję wstrzymującą obrót wyłącznikami S101L 16A i S101L 20A.

W związku z otrzymanym powiadomieniem, Prezes UOKiK uznał za zasadne wszcząć w tej sprawie postępowanie administracyjne. Pismem z dnia 17 lipca 2002 r. Prezes UOKiK, zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, powiadomił przedsiębiorcę „ZeXt” o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wprowadzania do obrotu wyłączników instalacyjnych S101L 16A i S101L 20A. Jednocześnie Prezes UOKiK wezwał przedsiębiorcę do nie wprowadzania przedmiotowych produktów do obrotu, do czasu zapewnienia zgodności produktu z wymaganiami bezpieczeństwa. W piśmie pouczone również przedsiębiorcę o prawie do przedstawienia stanowiska wobec żądań Prezesa UOKiK w terminie 3 dni od otrzymania pisma oraz o tym, że w przypadku braku stanowiska lub odmowy uwzględnienia żądania, Prezes UOKiK jako organ nadzoru nad ogólnym bezpieczeństwem produktów może w drodze decyzji nałożyć obowiązki określone w art. 14-16 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

Pismem z dnia 29 sierpnia 2002 r. BBJ SEP nadesłało informację o cofnięciu z dniem 29 sierpnia 2002 r. certyfikatów Nr B/12/2183/01 i Nr B/12/1757/01 na nadmiarowe wyłączniki instalacyjne, sieciowe, wkrętkowe, typ S 101 L 16 A i 20 A, ze względu na nie spełnianie przez nie wymagań Polskiej Normy PN-74/E-93002.

Prezes UOKiK pismem z dnia 31 października powtórnie wezwał przedsiębiorcę ZeXt do udzielenia odpowiedzi na pismo z dnia 17 lipca 2002 r.

W piśmie z dnia 17 grudnia 2002 r. przedsiębiorca przedstawił dowód opublikowania informacji w Gazecie Wyborczej o następującej treści: *„Zext Sp. j. informuję, że w trakcie badania wyłączników instalacyjnych typu S101L 10, 16, 20, 25 A przeprowadzonych przez BBJ SEP, stwierdzono usterki zagrażające bezpieczeństwu użytkownika. Wzywa się o ich odesłanie na koszt firmy: 05-070 Sulejówek, ul Asfaltowa 22.”*

Na wniosek UOKiK skierowany w dniu 16 stycznia 2003 r., WIIH w Warszawie kontrolował, czy producent wycofał z obrotu wyłączniki typu S 101 L 16 A i 20 A. Zgodnie z informacją przekazaną przez WIIH w Warszawie w dniu 11 lutego 2003 r., przedsiębiorca „ZeXt” oświadczył, iż wstrzymał sprzedaż przedmiotowych wyłączników oraz w drugiej połowie marca 2002 r. przystąpił do wycofywania produktu z rynku. Przedsiębiorca nie wskazał kontrahentów, od których przyjęto zwroty produktu będącego przedmiotem postępowania, ani nie przedstawił dokumentów potwierdzających wycofanie. Ponadto oświadczył, iż 8 lipca 2002 r. przekazał chińskiemu dostawcy 58 923 sztuk tych wyłączników

i przedstawił dowody magazynowe RW, na których znajdowały się informacje o zniszczeniu towaru, w tym wyłączników typu S 101 L 16 A i 20 A, oraz zgłoszenie celne SAD dotyczące wywozu z Polski wyłączników.

WIIH w Warszawie poinformował ponadto, że na jego wniosek Urząd Skarbowy podjął kontrolę u przedsiębiorcy ZeXt mającą na celu zbadanie, na podstawie dokumentacji finansowej znajdującej się w biurze rachunkowym, prawidłowości dokumentowania zwrotów oraz ustalenie kompletności przedstawionych inspektorom dowodów sprzedaży. Kontrola Urzędu Skarbowego wykazała, że pomimo złożonego oświadczenia o przedstawieniu wszystkich dokumentów, przedsiębiorca ZeXt nie okazał inspektorom IH części faktur jak również paragonów dotyczących sprzedaży wyłączników będących przedmiotem postępowania.

Pismem z dnia 3 czerwca 2003 r. WIIH w Warszawie powiadomił Prezesa UOKiK o zakończeniu kontroli prowadzonej w siedzibie przedsiębiorcy ZeXt. Kontrola stwierdziła naruszenie art. 13 ust. 1 ustawy o badaniach i certyfikacji polegające na sprzedaży nadmiarowych wyłączników instalacyjno sieciowo wkrętkowych S101L 16A oraz S101L 20A przed uzyskaniem certyfikatów uprawnionych do oznaczania wyrobów znakiem bezpieczeństwa, co spowodowało nałożenie sankcji ekonomicznych z tego tytułu.

W piśmie z dnia 27 czerwca 2003 r. Prezes UOKiK zwrócił się do przedsiębiorcy o uzupełnienie informacji na temat wywozu wyłączników będących przedmiotem postępowania do producenta. Zgodnie ze zgłoszeniem celnym z dnia 10 lipca 2002 r nr 140410/00/00195, wywiezionych zostało 58 923 sztuk wyłączników. Nie przedstawiono jednak dokładnych informacji na temat rodzajów wyłączników, których to zgłoszenie dotyczyło.

W związku z nienadesłaniem odpowiedzi na powyższe pismo, pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. Pismem z dnia 21 lipca 2003 r. Prezes UOKiK wezwał współnika spółki ZeXt N. Kaszuba, M. Zając, J. Zając Spółka Jawna z siedzibą w Sulejówku-Miłosnej: pana Maurycego Zająca, panią Jolantę Zając lub pana Norberta Koszubę, uprawnionego do reprezentowania spółki zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym, do osobistego stawiennictwa w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie przy Pl. Powstańców Warszawy 1 w dniu 30 lipca 2003 r. o godzinie 11.00, w celu przeprowadzenia dowodu z przesłuchania strony i ustalenia jakiego rodzaju wyłączniki zostały wywiezione z polskiego obszaru celnego.

Pełnomocnik strony, pismem z dnia 24 lipca 2003 r., przesłał informację stanowiącą odpowiedź na pismo Prezesa UOKiK z dnia 27 czerwca 2003 r. Zgodnie z tą informacją

wśród wyłączników odesłanych w lipcu 2002 r. do dostawcy znajdowało się 22 866 szt. wyłączników S101L 16A oraz 12 091 szt. wyłączników S101L 20A.

Wobec tego, że w przedmiotowej sprawie Spółka „ZeXt” z siedzibą w Sulejówku-Miłosnej uwzględniła żądanie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów poprzez zamieszczenie ogłoszenia w prasie, zaprzestanie wprowadzania wyłączników będących przedmiotem postępowania do obrotu oraz udokumentowanie wywozu za granicę wycofanych z obrotu wyłączników, dalsze postępowanie stało się bezprzedmiotowe. Z tego względu postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie:

Na podstawie art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego strona niezadowolona z decyzji może się zwrócić do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

z up PREZESA URZĘDU
OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
DYREKTOR DEPARTAMENTU
Renata Wolanin

Otrzymują:

1. „ZeXt” N. Kaszuba, M. Zając, J. Zając sp. j.
ul. Wierzbowa 5
05-071 Sulejówek – Miłosna

2. Krzysztof Broniatowski
Pełnomocnik „ZeXt” sp. j.
ul. Nawigatorów 5
04-628 Warszawa